DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NG-4502CO0517
Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich ***field of application***	Produkte der Gasversorgung *products of gas supply*
Zertifikatinhaber ***owner of certificate***	FITOK GmbH Sprendlinger Landstraße 115, D-63069 Offenbach
Vertreiber ***distributor***	FITOK GmbH Sprendlinger Landstraße 115, D-63069 Offenbach
Produktart ***product category***	Rohrleitungsteile und Zubehör: Lösbare Rohrverbindung für Metallrohre (4502)
Produktbezeichnung ***product description***	Zug- und schubfeste Glattrohrverbinder mit Klemmring für nahtlose Rohre nach DVGW-Arbeitsblatt GW 541 bzw. DIN EN ISO 1127
Modell ***model***	SS-...-ML...
Prüfberichte ***test reports***	Baumusterprüfung: 13/051/4502/143 vom 25.10.2013 (EBI) Kontrollprüfung Labor: 22-00370-KP01-112 vom 20.09.2022 (EBI)
Prüfgrundlagen ***test basis***	DIN 3387-1 (01.11.2008)
Ablaufdatum / AZ ***date of expiry / file no.***	25.10.2028 / 23-0576-GNV

70029-04-A-DE

20.11.2023 Bd A-1/2 i.V.
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DAkkS
Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-01

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993
www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Gasart ***gas category***	**Bemerkungen** ***remarks***
Brenngase nach G 260: 03.2013	

Typ ***type***	**Technische Daten** ***technical data***	**Bemerkungen** ***remarks***
SS-...-ML...	Druckstufe: MOP 100 / MOP 250 Rohranschlussdurchmesser: 6 mm	
SS-...-ML...	Druckstufe: MOP 100 / MOP 250 Rohranschlussdurchmesser: 8 mm	
SS-...-ML...	Druckstufe: MOP 100 / MOP 250 Rohranschlussdurchmesser: 10 mm	
SS-...-ML...	Druckstufe: MOP 100 / MOP 250 Rohranschlussdurchmesser: 12 mm	
SS-...-ML...	Druckstufe: MOP 100 / MOP 250 Rohranschlussdurchmesser: 14 mm	
SS-...-ML...	Druckstufe: MOP 100 / MOP 250 Rohranschlussdurchmesser: 16 mm	
SS-...-ML...	Druckstufe: MOP 100 / MOP 250 Rohranschlussdurchmesser: 18 mm	
SS-...-ML...	Druckstufe: MOP 100 / MOP 250 Rohranschlussdurchmesser: 20 mm	
SS-...-ML...	Druckstufe: MOP 100 / MOP 250 Rohranschlussdurchmesser: 22 mm	
SS-...-ML...	Druckstufe: MOP 100 / MOP 250 Rohranschlussdurchmesser: 25 mm	

Ausführungsvariante ***type variation***	**Erläuterungen** ***explanations***
SS-U-ML...	Gerade Verschraubung
SS-BU-ML...	Gerade Schottverschraubung
SS-LU-ML...	Winkel-Verschraubung
SS-TTT-ML...	T-Verschraubung
SS-C-ML...	Kreuz-Verschraubung
SS-CW-ML...	Gerade Anschweißverschraubung
SS-LW-ML...	Anschweiß-Winkelverschraubung
SS-R-ML...	Reduzierverschraubung
SS-BR-ML...	Reduzier-Schottverschraubung
SS-LR-ML...	Reduzier-Winkelverschraubung
SS-TC-ML...	Rohrverschlusskappe
SS-TP-ML...	Blindstopfen
SS-CM-ML...	Einschraubverschraubung mit NPT-Gewinde, max. Betriebsdruck (MOP): 100 bar
SS-BCM-ML...	Einschraub-Schottverschraubung mit NPT-Gewinde, max. Betriebsdruck (MOP): 100 bar
SS-TCM-ML...	Einschraub-Thermoelementverschraubung mit NPT-Gewinde, max. Betriebsdruck (MOP): 100 bar
SS-LM-ML...	Einschraub-Winkelverschraubung mit NPT-Gewinde, max. Betriebsdruck (MOP): 100 bar
SS-VM-ML...	einstellbare Einschraub-Winkelverschraubung 45° mit NPT-Gewinde, max. Betriebsdruck (MOP): 100 bar
SS-TTM-ML...; SS-TMT-ML...	Einschraub-T-Verschraubung mit NPT-Gewinde, max. Betriebsdruck (MOP): 100 bar
SS-TTP-ML...; SS-TPT-ML...	einstellbare Einschraub-T-Verschraubung mit NPT-Gewinde, max. Betriebsdruck (MOP): 100 bar

Verwendungshinweise / Bemerkungen ***hints of utilization / remarks***
Umgebungstemperaturbereich: -20...+60 °C

DVGW
CERT GMBH

Wichtige Information zur Gültigkeit Ihres Zertifikats

Sehr geehrter Kunde,

mit diesem Schreiben erhalten Sie das von Ihnen beantragte Zertifikat mit der Registriernummer NG-4502CO0517. Hierfür haben Sie die folgende(n) Überwachungsart(en) gewählt:

Modell	Fertigungsstätte	Überwachungsart	Labor	Termin
SS-...-ML...	FITOK GmbH, Verwaltung, Offenbach	Kontrollprüfung 2-jährlich	EBI	12.11.2024

Die genaue Bezeichnung und Adresse der Laboratorien finden Sie im Internet unter:
www.dvgw-cert.com/de/produkte-gas/prueflaboratorien.html bzw. unter www.dvgw-cert.com/de/produkte-wasser/prueflaboratorien.html!

Nach Abschnitt 6 unserer aktuellen Geschäftsordnung zur Zertifizierung von Produkten im nicht harmonisierten Bereich vom Januar 2017 sind Sie verpflichtet, eine regelmäßige Überwachung der gefertigten Produkte durchführen zu lassen. Es wird erwartet, dass die Überwachungsmaßnahme(n) zu dem (den) genannten Termin(en) durchgeführt wurde(n) und ein Überwachungsbericht vorliegt.

Der Termin darf maximal um 3 Monate überschritten werden. Nach erfolglosem Ablauf dieser Frist wird das Zertifikat ausgesetzt. Wir bitten Sie, bei gewählter Überwachungsart 'Kontrollprüfung' das angegebene Prüflaboratorium frühzeitig zu kontaktieren und mit diesem einen Überwachungsvertrag abzuschließen, der die regelmäßige und fristgerechte Fertigungsüberwachung regelt.
Wir weisen darauf hin, dass die DVGW CERT GmbH nicht für Schäden jeglicher Art haftet, die durch die Aussetzung oder Zurückziehung von Zertifikaten infolge nicht fristgerecht durchgeführter Kontrollprüfungen entstehen.

Anstelle einer Kontrollprüfung besteht je nach Prüfgrundlage auch die Möglichkeit der Überwachung der Produktionsqualität mit Anerkennung und Überwachung der produktspezifischen Anforderungen durch die DVGW CERT GmbH. Ob dieses Verfahren für die Überwachung Ihres zertifizierten Produkts herangezogen werden kann, können Sie bei der DVGW CERT GmbH erfahren.

Vielen Dank
Ihre DVGW CERT GmbH

DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Str. 1-3
D-53123 Bonn
Deutschland

Fon: +49 (228) 9188-888
Fax: +49 (228) 9188-993
eMail: info@dvgw-cert.com
http://www.dvgw-cert.com

Amtsgericht Bonn HRB 15259
Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. Gabriele Schmidt

Commerzbank Bonn
IBAN: DE56 3804 0007 0117 7880 00
BIC: COBADEFF380
USt.-IdNr.: DE254478164